

追 補 1

平成 30 年 5 月 30 日

日本金属継手協会
排水鋼管継手部会

「排水鋼管用可とう継手を使用する方々へ」（平成 29 年 10 月版）3 頁 1-2 適用範囲 (4) 接続管種 を、下表のように改訂する。

(4) 接続管種

		◎ 規格適用管種 ○ 接続可能 △ 条件により使用可能 × 接続不可	JPF MDJ 002 排水鋼管用可とう継手	JPF MDJ 003 圧送排水鋼管用可とう継手	JPF MDJ 004 ちゅう房排水用可とう継手	JPF DF 001 排水用ねじ込み式鋳鉄製管継手
JIS G 3442	水配管用亜鉛めっき鋼管 (SGPW)	◎	◎	◎	◎	◎
JIS G 3452	配管用炭素鋼鋼管 (SGP)	◎	◎	◎	◎	◎
JIS G 3459	配管用ステンレス鋼鋼管	△	配管用ステンレス鋼鋼管の使用は、異種金属の接触腐食による注意が必要です。 管の厚さはスケジュール 20S を推奨します。			×
JIS G 5525	排水用鋳鉄管	○	接続の際は、鋳鉄管専用アダプタ を使用してください。	×	×	×
JIS K 6741	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) (呼び径 30 を除く)	◎	◎	×	◎	×
JIS K 6741	硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	×	×	×	×	×
JIS K 6741	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)	○	○	×	○	×
		○は次回の規格改正にて、規格適用管種への検討を予定しています。				
JIS K 6776	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HT)	○	○	×	○	×
		耐薬品性についてはパイプメーカーにお問い合わせください。				
JIS K 9798	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 (RF-VP)	△	△	×	△	×
		クッションパッキンを使用してください。			クッションパッキンを使用してください。	
SHASE-S 203	排水・通気用鉛管	○	○	×	×	×
		接続の際は、鉛管用アダプタ (LS) を使用してください。				
—	耐火二層管 JIS K 6741 (硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)) 規格品 に繊維モルタルで被覆したもので国土交通大臣認 定のもの。	○	○	×	○	×
		接続の際は、管外面の被覆を取り 除いた上で使用してください。			接続の際は、管外面の被覆を取り 除いた上で使用してください。	
WSP 032	排水用ノントールエポキシ塗装鋼管 (SGP-NTA)	◎	◎	◎	◎	◎
WSP 042	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (D-VA)	◎	◎	△	◎	×
		使用圧力についてはパイプメーカー にお問い合わせください。				
—	洗面・手洗器用銅管	○	○	×	×	×
		管外径 32mm				